

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Sostituzione, revisione e riboccolamento sede dei cuscinetti e riassettaggio del motore del gruppo n°1 di sollevamento dell'impianto di rilancio di C.da "Molino Nuovo".

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore	X	
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"	X	
FERRARO MARIASTELLA	"	X	

L'anno duemilatredici addì **VENTINOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore 16.30 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Buscema Paolo con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 06/06/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Amato Paolo

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime Parere contrario sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 26/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Morello Maria Rita



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.L. - 00177300886

AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot. 1221 /A.T. N.R.G. 8

li 06-06-2013

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Sostituzione, revisione e riboccolamento sede dei cuscinetti e riassettaggio del motore del gruppo n° 1 di sollevamento dell'impianto di rilancio di C.da "Molino Nuovo".
Assegnazione somme.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che è necessario procedere al ripristino della piena funzionalità del gruppo n. 1 di sollevamento mediante la sostituzione, la revisione ed il riboccolamento della sede dei cuscinetti del relativo motore ed il successivo assemblaggio con la pompa al fine di assicurare costantemente all'impianto di cui in oggetto la pronta disponibilità di un gruppo sollevamento di scorta efficiente e garantire quindi la continuità della distribuzione dell'acqua potabile.

Vista la relazione con il preventivo di spesa redatta dall'Ufficio Tecnico in data 04/06/2013 nella quale si è determinato che il costo per l'esecuzione delle operazioni sopraindicate è di circa €. 1.400,00 (millequattrocento/00Euro) Iva compresa.

Atteso che bisogna assicurare la normale erogazione dell'acqua potabile alla cittadinanza onde evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

Ritenuto quindi di procedere al ripristino della piena funzionalità del gruppo n. 1 di sollevamento e quindi all'approvazione del suddetto preventivo di spesa;

PROPONE

- 1)- di approvare la relazione-preventivo redatta dall'Ufficio Tecnico in data 04/06/2013;
- 2)-Di assegnare la somma di €. 1.400,00 IVA compresa occorrente all'assolvimento delle necessità sopra evidenziate;
- 3)- Dare mandato al Responsabile dell'Area tecnica per la predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento per pervenire all'affidamento del servizio in argomento;
- 4)- In considerazione dell'urgenza, dovuta all'imminente esaurimento delle scorte di ipoclorito, dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

P.G.
Revisione motore 13



IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Geom. Paolo Amato)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Al Sig. Sindaco - SEDE -

OGGETTO: Sostituzione, revisione e riboccolamento sede dei cuscinetti e riassettaggio del motore del gruppo n° 1 di sollevamento dell'impianto di rilancio di C.da "Molino Nuovo".

All'impianto di sollevamento di C.da Molino Nuovo operano alternativamente due distinti gruppi di sollevamento formati da una pompa e da un motore che assicurano l'accumulo dell'acqua occorrente al serbatoio Tre Croci.

Su segnalazione verbale degli operai in servizio presso detto impianto ed a seguito di sopralluogo del sottoscritto si è constatata l'eccessiva rumorosità del motore montato al gruppo di pompaggio n° 1 dovuta al logorio dei cuscinetti ed all'allargamento della loro sede e considerato che protrarne l'uso provocherebbe certamente ulteriori danni se ne è disposta la parziale disattivazione.

In conseguenza di ciò e considerato che il motore di scorta necessita di una revisione, il sollevamento dell'acqua dalle vasche di accumulo di C.da Molino Nuovo al serbatoio di distribuzione di C.da Tre Croci è assicurato attualmente esclusivamente dalla funzionalità dell'unico gruppo efficiente, il gruppo n° 2, il cui arresto provocherebbe certamente problemi alla normale erogazione dell'acqua con l'implicazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

Pertanto si ravvisa la necessità e l'urgenza di provvedere al ripristino della piena funzionalità del gruppo n. 1 di sollevamento mediante la sostituzione, la revisione ed il riboccolamento della sede dei cuscinetti del relativo motore ed il successivo assemblaggio con la pompa al fine di assicurare costantemente all'impianto di cui in oggetto la pronta disponibilità di un gruppo sollevamento di scorta efficiente e garantire quindi la continuità della distribuzione dell'acqua potabile.

I lavori da eseguirsi per tale revisione sono:

- 1)- Smontaggio e trasporto in officina del motore;
- 2)- Sostituzione cuscinetti con revisione e riboccolamento delle sedi;
- 3)- Pulizia e pitturazione con materiale idoneo;
- 4)- Prelevamento e trasporto motore dall'officina all'impianto di sollevamento;
- 5)- Assemblaggio del motore revisionato ed allineamento con la pompa a perfetta regola d'arte e con la tolleranza prevista dai manuali d'istruzione delle pompe;
- 6)- Collaudo del lavoro eseguito.

Da indagini di mercato effettuate presso le ditte operanti nel settore si è determinato che il costo per l'esecuzione delle operazioni sopraindicate è di circa €. 1400,00 (millequattrocento/00Euro) Iva compresa.

Per quanto sopra esposto è opportuno provvedere con urgenza all'affidamento di tali lavori per l'importo di €. 1400,00 soggetto a ribasso al fine di garantire la normale erogazione dell'acqua alla cittadinanza.

Monterosso Almo li 04-06-2013



Il Responsabile del Servizio
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

Giuseppe Giaquinta

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

SOSTITUIZ. E RIBOCCAMENTO CUSCINETTI MOTORE IMPIANTO
SOLLEVAMENTO

del

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5660** Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1090403) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E
SPESE**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		7.000,00	99.788,68
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-10-2013	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	7.000,00	99.788,68
B	Impegni di spesa al 26-10-2013	-	5.900,00	95.630,56
B1	Proposte di impegno assunte al 26-10-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.100,00	4.158,12
D	Impegno 655/2013 del presente atto	-	1.100,00	1.100,00
E	Disponibilita` residua al 26-10-2013 (C - D)	=	0,00	3.058,12

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 29-10-2013

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "Sostituzione revisione e riboccolamento sede dei cuscinetti e riassettaggio del motore del gruppo n°1 di sollevamento dell'impianto di rilascio C.da "Molino Nuovo" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminato altresì il relativo preventivo di spesa;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 64/2012 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato nominato responsabile della suddetta area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio 2013 in corso di formazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Seg/D.G.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Buscema Paolo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Iapichino Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

Il 05-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carmelo Innocente

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 05/11/2013 al 20/11/2013
col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to Scollo Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 05/11/2013 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

IN QUANTO

☐ è soggetta al controllo per legge: _____ ne ha fatto richiesta -----

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ consiglieri

☐ Ne ha fatto richiesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comma 5°

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/11/2013 al 20/11/2013
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii. e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____ li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il _____