



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA

SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

ORDINANZA N° 88

DEL 31-10-2017

OGGETTO: Sostituzione revisione e riboccolamento sede dei cuscinetti al motore del gruppo sollevamento n. 1 in C.da "Pizzo S. Mauro".

IL SINDACO

Premesso che all'impianto di sollevamento di C.da Pizzo S. Mauro operano alternativamente due distinti gruppi di sollevamento formati da due elettropompe con motore da 45 KW che assicurano l'accumulo dell'acqua occorrente al serbatoio Tre Croci.

Che Su segnalazione verbale degli operai in servizio presso detto impianto ed a seguito di sopralluogo del Responsabile del servizio Ecologia e Ambiente si è constatata l'eccessiva rumorosità ed il surriscaldamento del motore montato al gruppo di pompaggio n° 1 dovuta al logorio dei cuscinetti ed all'allargamento della loro sede;

Considerato che per tale inconveniente al fine di evitare ulteriori danni se ne è disposta la disattivazione.

Che pertanto, il sollevamento dell'acqua dalle vasche di accumulo di C.da Pizzo S. Mauro al serbatoio di distribuzione di C.da Tre Croci è assicurato esclusivamente dalla funzionalità dell'unico gruppo efficiente, il gruppo n° 2, il cui arresto provocherebbe certamente la sospensione della erogazione dell'acqua con l'implicazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

Ravvisandosi quindi le motivazioni di contingibilità e d'urgenza per il ripristino dell'efficienza del gruppo n° 1 di rilancio suddetto mediante la sostituzione ed il riboccolamento dei cuscinetti del relativo motore al fine di assicurare costantemente all'impianto di cui in oggetto la pronta disponibilità di un gruppo sollevamento di scorta efficiente e garantire quindi la continuità della distribuzione dell'acqua potabile;

-Vista la relazione del Responsabile del Servizio Prot./AT 1780 del 31-10-2017 con la quale si rappresenta la necessità e l'urgenza di procedere al ripristino della funzionalità del motore del gruppo di pompaggio n° 1 al fine di garantire la normale erogazione dell'acqua alla cittadinanza;

-Che nella stessa si prevedono le operazioni da eseguire per tale ripristino e la somma complessiva occorrente di €. 976,00 (novecentosettantasei/00Euro) Iva compresa;

-Ritenuto quindi per i motivi suesposti contingibile ed urgente effettuare la sostituzione, la revisione, il riboccolamento sede dei cuscinetti nonché la sostituzione della ventola di raffreddamento, del motore montato al gruppo di pompaggio n° 1 dell'impianto di sollevamento di C.da "Pizzo S. Mauro" per assicurare la continuità del rilancio e la regolare distribuzione dell'acqua ai cittadini;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R:EE.LL. ;

ORDINA

Alla ditta Almo Elettrica di Dibenedetto Salvatore con sede a Monterosso Almo in C.so Umberto 227 di procedere con la massima urgenza alla esecuzione dei lavori di sostituzione, revisione e riboccolamento sede dei cuscinetti del motore del gruppo n° 1 di sollevamento dell'impianto di C.da "Pizzo S. Mauro" per l'importo complessivo di €. 976,00 (novecentosettantasei/00Euro) Iva compresa secondo le modalità previste dall'U.T.C. con la nota Prot./AT 1780 del 31-10-2017.

DISPONE

Prenotare la somma di €. 976,00 (novecentosettantasei/00Euro) Iva compresa necessaria al presente provvedimento agli appositi interventi;

Dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione di ogni successivo adempimento conseguente alla presente ordinanza.

IL SINDACO

(Dr. Salvatore Pagano)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO



(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot./AT 1780

Li 31-10-2017

RELAZIONE

Al Sig. Sindaco - SEDE -

OGGETTO: Sostituzione revisione e riboccolamento sede dei cuscinetti al motore del gruppo sollevamento n. 1 in C.da "Pizzo S. Mauro".

All'impianto di sollevamento di C.da Pizzo S. Mauro operano alternativamente due distinti gruppi di sollevamento formati da due elettropompe con motore da 45 KW che assicurano l'accumulo dell'acqua occorrente al serbatoio Tre Croci.

Su segnalazione verbale degli operai in servizio presso detto impianto ed a seguito di sopralluogo del sottoscritto si è constatata l'eccessiva rumorosità ed il surriscaldamento del motore montato al gruppo di pompaggio n° 1 dovuta al logorio dei cuscinetti ed all'allargamento della loro sede e considerato che protrarne l'uso provocherebbe certamente ulteriori danni se ne è disposta la disattivazione.

In conseguenza di ciò, il sollevamento dell'acqua dalle vasche di accumulo di C.da Pizzo S. Mauro al serbatoio di distribuzione di C.da Tre Croci è assicurato esclusivamente dalla funzionalità dell'unico gruppo efficiente, il gruppo n° 2, il cui arresto provocherebbe certamente la sospensione della erogazione dell'acqua con l'implicazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

Pertanto si ravvisano le motivazioni di contingibilità e d'urgenza per il ripristino dell'efficienza del gruppo n° 1 di sollevamento mediante la sostituzione ed il riboccolamento dei cuscinetti del motore del gruppo di rilancio n. 1 al fine di assicurare costantemente all'impianto di cui in oggetto la pronta disponibilità di un gruppo sollevamento di scorta efficiente e garantire quindi la continuità della distribuzione dell'acqua potabile.

Le operazioni che dovranno eseguirsi per tale ripristino sono le seguenti:

- 1)- Smontaggio e trasporto in officina dell'elettropompa;
- 2)- Sostituzione cuscinetti con revisione e riboccolamento delle sedi;
- 3) - Sostituzione ventola di raffreddamento;
- 4)- Pulizia e pitturazione con materiale idoneo;
- 5)- Prelevamento e trasporto elettropompa dall'officina all'impianto di sollevamento;
- 6)- Rimontaggio dell'elettropompa con il motore revisionato;
- 7)- Collaudo del lavoro eseguito.

Per quanto anteposto e stante l'urgenza di intervenire, visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000, si propone l'emanazione di apposita ordinanza così come previsto dallo Statuto Comunale per l'esecuzione dei lavori in argomento mediante affidamento diretto alla ditta Almo Elettrica di Dibenedetto Salvatore con sede a Monterosso Almo in C.so Umberto 227 che opportunamente interpellata si è dichiarata disponibile all'effettuazione degli interventi sopraindicati per il ripristino della funzionalità del gruppo di sollevamento n.1 di cui in oggetto per l'importo totale di €. 976,00 (novecentosettantasei/00Euro) Iva compresa che si ritiene congruo da questo Ufficio.

Monterosso Almo 31/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

