



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE R.G. n. 913 del 13-12-2022

N. Settore 181	Data emissione	13-12-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto:

Impegno spesa e liquidazione per la dismissione della cabina elettrica MT all'impianto di rilancio C.da "Pizzo S. Mauro" e la modifica della potenza/tensione (KW 50,0 380 V).CIG:Z8F3907FED

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

Premesso che a seguito del violento temporale abbattutosi nel territorio in data 27-11-2022, è stata danneggiata in modo irreparabile la cabina ENEL in MT di alimentazione dell'impianto di rilancio di acqua potabile di P.zzo S. Mauro;

Che al fine di garantire la normale erogazione dell'acqua alla cittadinanza provvisoriamente si sta rimediando all'inconveniente tramite l'utilizzo di un gruppo elettrogeno concesso dalla Protezione Civile;

Che pertanto bisogna procedere in tempi brevi alla dismissione della cabina elettrica MT all'impianto di rilancio C.da "Pizzo S. Mauro" e alla modifica della potenza/tensione da KW 63 – 20.000 V a KW 50,0 – 380 V;

Che questo comune ha già inoltrato all'ENEL distribuzione apposite richieste per procedere all'effettuazione delle operazioni di cui in oggetto;

Vista la nota prot. 11638 del 12-12-2022 con la quale L'ENEL Distribuzione su opportuna richiesta di questo Comune del 29-11-2022 ha comunicato l'importo necessario e le modalità per la modifica della potenza/tensione da KW 63 – 20.000 V a KW 50,0 – 380 V della fornitura di energia elettrica dell'impianto di rilancio di Pizzo San Mauro quantificato in €. 3.780,91 (tremilasettecentottanta/91Euro) IVA compresa;

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Ritenuto altresì doversi procedere all'impegno e alla liquidazione all'ENEL Distribuzione della somma come sopra determinata al fine di procedere rapidamente ai lavori di adeguamento della fornitura di energia elettrica sopradescritti per assicurare la regolare erogazione dell'acqua alla cittadinanza evitando inconvenienti di natura igienico-sanitari;

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO - Determinazione n. 913 del 13-12-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per tutto quanto premesso visto, l'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta nella qualità di Responsabile del Procedimento:

PROPONE

1) Incaricare l'ENEL Distribuzione ,Unità Territoriale di Siracusa e Ragusa, per l'effettuazione della modifica della potenza/tensione da KW 63 – 20.000 V a KW 50,0 – 380 V della fornitura di energia elettrica dell'impianto di rilancio di Pizzo San Mauro quantificato in €. 3.780,91 (tremilasettecentottanta/91Euro) IVA compresa;

2) Impegnare la somma di €. 3.780,91 (tremilasettecentottanta/91Euro) IVA compresa al Capitolo 5665 Cod. Bil. 09.04_1.03.02.05.004;

3)Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il bonifico richiesto di €. 3.780,91 91 (tremilasettecentottanta/91Euro) IVA compresa così come da nota 11638 del 12-12-2022 allegata alla presente all'IBAN: IT81W0503401647000000071746

4)Il presente atto comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000

5)Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

L'esecutore Amministrativo
(Cosima Dibenedetto)

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

Vista la superiore proposta di determinazione;

Vista la Determina Sindacale n. 26 del 27/07/2022;

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;

Determina

Fare Propria e Approvare la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende

integralmente riportata;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Giaquinta

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Mariano Farina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N. 509 del 13-12-2022 a Competenza CIG Z8F3907FED	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5665 / Articolo IMPIANTO DI DEPURAZ.SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Impegno spesa e liquidazione per la dismissione della cabina elettrica MT all'impianto di rilancio C.da Pizzo S. Mauro e la modifica della potenza/tensione (KW 50,0 380 V).CIG:Z8F3907FED
Importo 2022	Euro 3.780,91

Li, 13-12-2022

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 28-12-2022.

Li, 13-12-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
