



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932.970261 - 970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

ORDINANZA N° 64

DEL 21-11-2016

Oggetto: Adeguamento impianti elettrici nella stazione di sollevamento acqua potabile di Pizzo S. Mauro.

Premesso che all'impianto di rilancio di C.da "Pizzo S. Mauro" operano alternativamente due gruppi sollevamento che mandano l'acqua di pozzo Sudano al serbatoio Tre Croci integrandola con quella della sorgente "Calorio" ed assicurando quindi le giuste quantità di acqua potabile necessarie per la normale distribuzione della stessa alla cittadinanza.

Che su segnalazione verbale degli operai in servizio presso il suddetto impianto si è esperito opportuno sopralluogo rilevando il cattivo funzionamento dei due interruttori magnetotermici differenziali quadripolari da 125 AC p.i. 15 KA, Id 0,5 installati nella cabina elettrica M.T.

Che tale inconveniente può creare pregiudizio sia alla sicurezza ed all'incolumità del personale che alla regolare distribuzione dell'acqua potabile alla cittadinanza in quanto può essere inibito il rilancio della medesima al serbatoio centrale di C.da "Tre Croci".

Che inoltre è necessario installare nel vano motori al fine di tutelare la sicurezza degli operatori SII un interruttore automatico magnetotermico quadripolare da 16 A C p.i. 10 KA.

Che pertanto allo scopo di ovviare agli inconvenienti sopradescritti ed assicurare la piena funzionalità dei gruppi di sollevamento in questione garantendo la continuità del rilancio e quindi la normale distribuzione dell'acqua potabile alla cittadinanza ed evitare nel contempo l'insorgenza di possibili inconvenienti igienico-sanitari è necessario ed urgente procedere alla sostituzione dei due teleruttori da 125 AC p.i. 15 KA ed all'installazione nel vano motori di un interruttore automatico magnetotermico quadripolare da 16 A C p.i. 10 KA.

Vista la relazione redatta dall'U.T.C. in data 21/11/2016 con la quale si propone la sistemazione e l'adeguamento degli impianti elettrici dei gruppi di sollevamento in argomento mediante affidamento diretto alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto srl con sede a Monterosso Almo C/so Umberto, 227, per un importo totale di €. 2.000,00 (duemila/00Euro) I.V.A. compresa;

Visti l'art. 50 del D.lgs 267/2000

Visto l'art. 33 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Ritenuto pertanto contingibile ed urgente procedere al ripristino della funzionalità del gruppo di rilancio di C.da "Pizzo S. Mauro";


ORDINA

Alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto srl con sede a Monterosso Almo C/so Umberto, 227, di procedere con la massima urgenza alla sistemazione e adeguamento degli impianti elettrici dei gruppi di sollevamento di C.da "Pizzo S. Mauro" per l'importo complessivo di €. 2.000,00 (duemila/00Euro) I.V.A. compresa secondo quanto previsto nella relazione del 21-11-2016 del Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente.

DISPONE

La nomina a Responsabile del Procedimento per l'esecuzione di detti lavori dell'Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta dell'U.T.C.;

Prenotare la somma di €. 2.000,00 (duemila/00Euro) Iva compresa agli appositi interventi.



IL SINDACO
(Dr. Paolo Buscema)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Relazione

Al Sig. Sindaco - SEDE -

Oggetto: Adeguamento impianti elettrici nella stazione di sollevamento acqua potabile di Pizzo S. Mauro.

All'impianto di rilancio di C.da "Pizzo S. Mauro" operano alternativamente due gruppi sollevamento che mandano l'acqua di pozzo Sudano al serbatoio Tre Croci integrandola con quella della sorgente "Calorio" ed assicurando quindi le giuste quantità di acqua potabile necessarie per la normale distribuzione della stessa alla cittadinanza.

Su segnalazione verbale degli operai in servizio presso il suddetto impianto si è esperito opportuno sopralluogo rilevando il cattivo funzionamento dei due interruttori magnetotermici differenziali quadripolari da 125 AC p.i. 15 KA, Id 0,5 installati nella cabina elettrica M.T.

Tale inconveniente può creare pregiudizio sia alla sicurezza ed all'incolumità del personale che alla regolare distribuzione dell'acqua potabile alla cittadinanza in quanto può essere inibito il rilancio della medesima al serbatoio centrale di C.da "Tre Croci".

Inoltre è necessario installare nel vano motori al fine di tutelare la sicurezza degli operatori SII un interruttore automatico magnetotermico quadripolare da 16 A C p.i. 10 KA.

Pertanto allo scopo di ovviare agli inconvenienti sopradescritti ed assicurare la piena funzionalità dei gruppi di sollevamento in questione garantendo la continuità del rilancio e quindi la normale distribuzione dell'acqua potabile alla cittadinanza ed evitare nel contempo l'insorgenza di possibili inconvenienti igienico-sanitari è necessario ed urgente procedere alla sostituzione ed all'installazione dei due teleruttori da 125 AC p.i. 15 KA ed alla fornitura ed installazione nel vano motori di un interruttore automatico magnetotermico quadripolare da 16 A C p.i. 10 KA.

Per quanto sopra premesso visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000, stante l'urgenza di intervenire per le motivazioni contingibili ed urgenti sopra esposte si propone l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale come previsto dallo Statuto Comunale per l'effettuazione della fornitura e dei lavori sopradescritti mediante affidamento diretto alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto srl con sede a Monterosso Almo C/so Umberto, 227, che contattata si è resa immediatamente disponibile per la fornitura e l'installazione dei tre teleruttori suddetti per l'importo totale di €. 2.000,00 (duemila/00Euro) I.V.A. compresa.

Monterosso Almo 21-11-2016

Il Responsabile del Servizio
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

Giuseppe Giaquinta

